



L1  
L2  
L3  
PEN

Mælir stillist á Rs.  
Undirstilling I - PE.  
Mæling hringrásar  
rafveitu eða  
aðaltöflu gefur mjög  
lágt viðnám.  
Stutt hringrás -  
gildir taugar.  
í TN - C kerfum  
sýnir þessi mæling  
styrk  
rafveitukerfisins og  
Gæði tenginga

## Hringrásarviðnám rafveitukerfis / aðaltöflu

Greini	Magn	Helmiðlinn Sn. kristján, vrl. Laggst. rur, tts. lokaútt. rafverktaka.	Tilvísun Verklagsreglur laggst.
Hannaði Ásgrímur Jónasson	Yfirfarði Ásgr.	Dagsetning Óktóber 2002	Vistun Hringrás raf.
Skinfaxi ehf rafmagnsráðgjöf Grundarsmára 14, 201 Kópavogi Símar 554 6058 og 899 4750 Netfangi skinfaxi@itn.is		Mælingar í neysluveitum	
Unnið fyrir <b>S A R T</b>		Samtök atvinnurekenda í raf og tölvufræði	Útgáfa 1.
		Blað <b>02</b>	